

GBS 進寶昇企業有限公司

花蓮市富吉路102號 電話：03-8572658

002126

發電機保養卡

中華民國 111 年 1 月份

客戶：自強外役		地址：行政大樓				
廠牌：中興		規格：500 KW / 380 V 引擎 VOLVO				
次號	檢查項目	良好	換零件	修理	說明	備註
1	機油	✓				建議事項： 燃機油量 = 2/8 桶 指示燈 = 7.3 VDC 38 V AC 60.1 Hz 打白灰力 = 52 V / CH
2	水箱	✓				
3	電瓶	✓				
4	油路系統	✓				
5	控制系統	✓				
6	空氣濾清器	✓				
7	柴油濾清器	✓				
8	機油濾清器	✓				
9	冷卻水濾清器	✓				
10	油水濾清器	✓				
11	調速器	✓				
12	指示燈	✓				
13	充電機	✓				
14	電壓測試	✓				
15	頻率測試	✓				
16	冷卻系統	✓				
17	風扇皮帶	✓				
18	控制系統	✓				
19	排風系統	✓				
20	起動馬達	✓				
21	保險絲	✓				
積時：84.1 (H)						
保養服務日期：111年 1 月 17 日						
服務技師：林毛發						
備註	A. 使用本機請依照說明書指示 B. 如有故障或無法處理時請通知本公司 C. 如須換零件，費用由客戶負擔					客戶確認簽章 陳引旭

GBS 進寶昇企業有限公司

花蓮市富吉路102號 電話：03-8572658

002128

發電機保養卡

中華民國 11 年 1 月份

客戶：自強外德		地址：馬王新街				
廠牌：由琪		規格：100 KW / 380 V 引擎 Perkins				
次號	檢查項目	良好	換零件	修理	說明	備註
1	機油	✓				建議事項： 燃油油量 2.5 10 換
2	水箱	✓				
3	電瓶	✓				
4	油路系統	✓				
5	控制系統	✓				
6	空氣濾清器	✓				
7	柴油濾清器	✓				
8	機油濾清器	✓				
9	冷卻水濾清器	✓				
10	油水濾清器	✓				
11	調速器	✓				
12	指示燈	✓				
13	充電機	✓				
14	電壓測試	✓			380 V AC	
15	頻率測試	✓			60.2 Hz	
16	冷卻系統	✓				
17	風扇皮帶	✓				
18	控制系統	✓				
19	排風系統	✓				
20	起動馬達	✓				
21	保險絲	✓				
積時：117.7 (H)						
保養服務日期：11 年 1 月 11 日						
服務技師：林金發						
備註	A. 使用本機請依照說明書指示 B. 如有故障或無法處理時請通知本公司 C. 如須換零件，費用由客戶負擔					客戶確認簽章 陳外德